

令和7年3月度 供給水 試験結果

水質基準項目

|     |                                   |              | 県水系      |          |          |          | 自己水系     |          | 参考       | 備考          |
|-----|-----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 採水日 | 令和7年3月11日<br><br>火曜日              | 採水地点名        | 湯山台2丁目   | 向陽台1丁目   | 丸山台1丁目   | けやき坂2丁目  | 東久代2丁目   | 南花屋敷1丁目  | 久代浄水池    |             |
|     |                                   | 天候           | 雨後曇      | 雨後曇      | 雨後曇      | 雨後曇      | 雨後曇      | 雨後曇      | 雨後曇      |             |
|     |                                   | 採水時刻         | 10:20    | 9:40     | 10:10    | 10:40    | 9:15     | 9:50     | 8:30     |             |
|     |                                   | 気温(℃)        | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     |             |
|     |                                   | 水温(℃)        | 9.9      | 14.0     | 13.0     | 10.0     | 14.8     | 14.4     | 16.8     |             |
| 項目名 |                                   | 基準値          |          |          |          |          |          |          |          |             |
| 1   | 一般細菌                              | 100個/1mL以下   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 病原生物        |
| 2   | 大腸菌                               | 検出されないこと     | 未検出      | 未検出      | 未検出      | 未検出      | 未検出      | 未検出      | 未検出      |             |
| 3   | カドミウム及びその化合物                      | 0.003mg/L以下  | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 無機物/<br>重金属 |
| 4   | 水銀及びその化合物                         | 0.0005mg/L以下 | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |             |
| 5   | セレン及びその化合物                        | 0.01mg/L以下   | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |             |
| 6   | 鉛及びその化合物                          | 0.01mg/L以下   | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |             |
| 7   | ヒ素及びその化合物                         | 0.01mg/L以下   | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |             |
| 8   | 六価クロム化合物                          | 0.02mg/L以下   | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |             |
| 9   | 亜硝酸態窒素                            | 0.04mg/L以下   | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |             |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                   | 0.01mg/L以下   | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |             |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                     | 10mg/L以下     | 0.5      | 0.5      | 0.5      | 0.5      | 0.6      | 0.6      | 0.6      |             |
| 12  | フッ素及びその化合物                        | 0.8mg/L以下    | 0.18     | 0.16     | 0.16     | 0.17     | 0.16     | 0.16     | 0.15     |             |
| 13  | ホウ素及びその化合物                        | 1.0mg/L以下    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1      | 0.1      | 0.1      | 一般<br>有機物   |
| 14  | 四塩化炭素                             | 0.002mg/L以下  | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |             |
| 15  | 1,4-ジオキサン                         | 0.05mg/L以下   | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  | 0.005未満  |             |
| 16  | シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下   | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  | 0.004未満  |             |
| 17  | ジクロロメタン                           | 0.02mg/L以下   | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |             |
| 18  | テトラクロロエチレン                        | 0.01mg/L以下   | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |             |
| 19  | トリクロロエチレン                         | 0.01mg/L以下   | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |             |
| 20  | ベンゼン                              | 0.01mg/L以下   | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |             |
| 21  | 塩素酸                               | 0.6mg/L以下    | 0.06未満   | 0.06未満   | 0.06未満   | 0.06未満   | 0.13     | 0.13     | 0.12     |             |
| 22  | クロロ酢酸                             | 0.02mg/L以下   | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | 消毒副<br>生成物  |
| 23  | クロロホルム                            | 0.06mg/L以下   | 0.006    | 0.012    | 0.008    | 0.005    | 0.002    | 0.002    | 0.001未満  |             |
| 24  | ジクロロ酢酸                            | 0.03mg/L以下   | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |             |
| 25  | ジブロモクロロメタン                        | 0.1mg/L以下    | 0.003    | 0.004    | 0.003    | 0.003    | 0.003    | 0.002    | 0.001未満  |             |
| 26  | 臭素酸                               | 0.01mg/L以下   | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001    | 0.001    | 0.001    |             |
| 27  | 総トリハロメタン                          | 0.1mg/L以下    | 0.016    | 0.026    | 0.018    | 0.013    | 0.007    | 0.006    | 0.001    |             |
| 28  | トリクロロ酢酸                           | 0.03mg/L以下   | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |             |
| 29  | ブロモジクロロメタン                        | 0.03mg/L以下   | 0.007    | 0.010    | 0.007    | 0.005    | 0.002    | 0.002    | 0.001    |             |
| 30  | ブロモホルム                            | 0.09mg/L以下   | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |             |
| 31  | ホルムアルデヒド                          | 0.08mg/L以下   | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |             |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                         | 1.0mg/L以下    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |             |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                     | 0.2mg/L以下    | 0.02     | 0.02     | 0.02     | 0.02     | 0.02     | 0.01     | 0.01     |             |
| 34  | 鉄及びその化合物                          | 0.3mg/L以下    | 0.03未満   | 0.03未満   | 0.03未満   | 0.03未満   | 0.03未満   | 0.03未満   | 0.03未満   |             |
| 35  | 銅及びその化合物                          | 1.0mg/L以下    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 味           |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                      | 200mg/L以下    | 10.7     | 10.6     | 10.6     | 10.7     | 21.9     | 21.7     | 21.4     |             |
| 37  | マンガン及びその化合物                       | 0.05mg/L以下   | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 着色          |
| 38  | 塩化物イオン                            | 200mg/L以下    | 16.2     | 16.9     | 16.7     | 16.4     | 24.8     | 24.5     | 23.9     | 味           |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                 | 300mg/L以下    | 46.8     | 45.8     | 46.1     | 46.6     | 68.3     | 68.4     | 68.3     |             |
| 40  | 蒸発残留物                             | 500mg/L以下    | 76       | 79       | 89       | 80       | 160      | 156      | 156      |             |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                         | 0.2mg/L以下    | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | 発泡          |
| 42  | ジェオスミン                            | 0.01 μg/L以下  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | ---      | ---      | 0.001未満  | かび臭         |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                     | 0.01 μg/L以下  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | ---      | ---      | 0.001未満  |             |
| 44  | 非イオン界面活性剤                         | 0.02mg/L以下   | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | 発泡          |
| 45  | フェノール類                            | 0.005mg/L以下  | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | 臭気          |
| 46  | 有機物                               | 3mg/L以下      | 0.8      | 0.8      | 0.8      | 0.8      | 0.3      | 0.3      | 0.3      | 味           |
| 47  | PH値                               | 5.8以上8.6以下   | 7.4      | 7.4      | 7.5      | 7.5      | 7.5      | 7.4      | 7.3      | 基礎的<br>性状   |
| 48  | 味                                 | 異常でないこと      | 異常でない    | 異常でない    | 異常でない    | 異常でない    | 異常でない    | 異常でない    | 異常でない    |             |
| 49  | 臭気                                | 異常でないこと      | 異常でない    | 異常でない    | 異常でない    | 異常でない    | 異常でない    | 異常でない    | 異常でない    |             |
| 50  | 色度                                | 5度以下         | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    |             |
| 51  | 濁度                                | 2度以下         | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |             |

結果の欄が---は、水道法により毎月水質検査を実施しなくてよい項目です。

令和7年3月度 供給水 試験結果

水質管理目標項目

|     |                      |                             | 県水系      |          |          |          | 自己水系     |          | 参考       |
|-----|----------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 採水日 | 令和7年3月11日<br><br>火曜日 | 採水地点名                       | 湯山台2丁目   | 向陽台1丁目   | 丸山台1丁目   | けやき坂2丁目  | 東久代2丁目   | 南花屋敷1丁目  | 久代浄水池    |
|     |                      | 天候                          | 雨後曇      | 雨後曇      | 雨後曇      | 雨後曇      | 雨後曇      | 雨後曇      | 雨後曇      |
|     |                      | 採水時刻                        | 10:20    | 9:40     | 10:10    | 10:40    | 9:15     | 9:50     | 8:30     |
|     |                      | 気温(℃)                       | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     | 11.0     |
|     |                      | 水温(℃)                       | 9.9      | 14.0     | 13.0     | 10.0     | 14.8     | 14.4     | 16.8     |
| 項目名 |                      | 目標値                         |          |          |          |          |          |          |          |
| 1   | アンチモン                | 0.02mg/L以下                  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 2   | ウラン                  | 0.002mg/L以下                 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 3   | ニッケル                 | 0.02mg/L以下                  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 4   | 削除                   |                             |          |          |          |          |          |          |          |
| 5   | 1,2-ジクロロエタン          | 0.004mg/L以下                 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 | 0.0004未満 |
| 6   | 削除                   |                             |          |          |          |          |          |          |          |
| 7   | 削除                   |                             |          |          |          |          |          |          |          |
| 8   | トルエン                 | 0.4mg/L以下                   | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   | 0.04未満   |
| 9   | フタル酸ジエチルヘキシル         | 0.08mg/L以下                  | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |
| 10  | 亜塩素酸                 | 0.6mg/L以下                   | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |
| 11  | 削除                   |                             |          |          |          |          |          |          |          |
| 12  | 二酸化塩素                | 0.6mg/L以下                   | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |
| 13  | ジクロロアセトトル            | 0.01mg/L以下                  | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |
| 14  | 抱水クロール               | 0.02mg/L以下                  | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |
| 15  | 農薬類                  | 1mg/L以下                     | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |
| 16  | 残留塩素                 | 1mg/L以下                     | 0.7      | 0.7      | 0.7      | 0.8      | 0.5      | 0.5      | 0.5      |
| 17  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)    | 10mg/L以上100mg/L以下           | 46.8     | 45.8     | 46.1     | 46.6     | 68.3     | 68.4     | 68.3     |
| 18  | マンガン及びその化合物          | 0.01mg/L以下                  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  | 0.001未満  |
| 19  | 遊離炭酸                 | 20mg/L以下                    |          |          |          |          |          |          |          |
| 20  | 1,1,1-トリクロロエタン       | 0.3mg/L以下                   | 0.03未満   | 0.03未満   | 0.03未満   | 0.03未満   | 0.03未満   | 0.03未満   | 0.03未満   |
| 21  | メチルセブチルエーテル          | 0.02mg/L以下                  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  | 0.002未満  |
| 22  | 有機物等(KMnO4)          | 3mg/L以下                     | 1.2      | 1.2      | 1.3      | 1.3      | 0.6      | 0.5      | 0.6      |
| 23  | 臭気強度(TON)            | 3以下                         | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |
| 24  | 蒸発残留物                | 3mg/L以上200mg/L以下            | 76       | 79       | 89       | 80       | 160      | 156      | 156      |
| 25  | 濁度                   | 1度以下                        | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    | 0.1未満    |
| 26  | pH値                  | 7.5程度                       | 7.4      | 7.4      | 7.5      | 7.5      | 7.5      | 7.4      | 7.3      |
| 27  | 腐食性(ランゲリア指数)         | -1程度以上とし、<br>極力0に近づける       | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |
| 28  | 従属栄養細菌               | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |
| 29  | 1,1-ジクロロエチレン         | 0.1mg/L以下                   | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   | 0.01未満   |
| 30  | アルミニウム及びその化合物        | 0.1mg/L以下                   | 0.02     | 0.02     | 0.02     | 0.02     | 0.02     | 0.01     | 0.01     |
| 31  | PFOS及びPFOA           | 0.00005mg/L以下               | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      | ---      |

結果の欄が---は、水道法により毎月水質検査を実施しなくてよい項目です。